



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 043 do 045, fax. 71 31 62 123
e-mail: urząd@sobotka.pl
[http:// www.sobotka.pl](http://www.sobotka.pl)

Sobótka, 2.12.2025 r.

Krystyna Rak
Radna Rady Miejskiej

W odpowiedzi na interpelację z dnia 19.11.2025 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Gminie Sobótka informuję.

1. Proszę o udostępnienie zestawienia hydrantów z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne. W odpowiedzi załącznik nr 1 – zestawienie hydrantów zewnętrznych.
2. Hydranty są integralną częścią sieci wodociągowej, za którą odpowiada ZGKiM Ślęza.
3. Proszę o przedstawienie protokołów kontroli 2023-2025 i wykazu hydrantów niesprawnych lub o obniżonej wydajności.

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych właściciel infrastruktury jakim są hydranty zewnętrzne powinien co najmniej raz w roku dokonać przeglądu i wykonać konserwację urządzenia. Zakład ZGKiM Ślęza corocznie wykonuje przeglądy hydrantów. Wymagania wydajności wskazane w rozporządzeniu obowiązują w kontekście budowy nowych odcinków i dostosowania istniejących w miarę możliwości. Ustawodawca wskazał inne możliwości zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów miejskich oraz przemysłowych w sytuacjach braku wydajności z istniejącej sieci wodociągowej. Podstawową funkcją sieci wodociągowej i obowiązkiem gminy jest dostawa wody dla mieszkańców. Każdy nowy podmiot uzyskując pozwolenie na użytkowanie obiektu jest traktowany indywidualnie w zakresie zabezpieczenia p. poż i na nim ciąży obowiązek spełnienia ustawowych wymagań. Gmina Sobótka realizowała modernizację magistrali wodociągowej w latach 2019-2024, która poprawiła ciągłość dostaw wody oraz stabilizację przepływu i ciśnienia w modernizowanych obszarach. Wykaz niesprawnych hydrantów w załączeniu. Usterki hydrantów polegają na braku szczelności zaworów odcinających. Wyłączenie hydrantów odbywa się po przez zakręcenie zasuwy przed hydrantem. W sytuacjach kryzysowych, gdzie dany hydrant musi zostać użyty strażacy posiadają odpowiedni klucz do odkręcenia zasuwy przed hydrantem.

4. Proszę o odpowiedź jakie są obowiązujące terminy i częstotliwość przeglądów technicznych hydrantów.

W odpowiedzi informuję, że częstotliwość przeglądów reguluje rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009.

5. Proszę o informację, ile i które konkretnie hydranty były przedmiotem zgłoszeń dotyczących awarii lub nieprawidłowego działania w latach 2023-2025 oraz sposobu i terminów usunięcia tych awarii.

W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgłoszenia awarii hydrantów są ewidencjonowane, a ich naprawa jest realizowana w miarę możliwości.

6. Czy gmina posiada plan modernizacji lub wymiany najstarszych hydrantów, jeżeli tak to proszę o harmonogram przewidywany koszt.

Zakład ZGKiM Ślęża realizuje naprawy hydrantów nie z uwagi na wiek urządzeń, a z uwagi na sprawność urządzenia. Lista niesprawnych hydrantów w załączeniu. Szacowany koszt wymiany jednego hydrantu 2 500,00 – 5 000,00 zł.


7. Czy wydajność hydrantów na terenie gminy spełnia wymogi rozporządzenia MSWiA z 24 lipca 2009 roku, proszę o wskazanie hydrantów nie spełniających wymagań oraz podjętych działań naprawczych.

Zgodnie z odpowiedzią pkt 3, wykaz niesprawnych hydrantów w załączeniu.

8. Jakie środki zostały przewidziane w budżecie gminy na lata 2024, 2025, 2026 na konserwację naprawę lub wymianę hydrantów.

W latach ubiegłych ZGKiM Ślęża realizował naprawy hydrantów siłami własnymi. Koszt prowadzonych napraw w latach 2024-25 wyniósł 16 160,91zł. Na rok 2026 w projekcie budżetu zabezpieczono środki w ilości 60 000,00 zł na zakup urządzeń lub części zamiennych. Zakład wykona zadanie własnymi siłami. Wydatki budżetowe zostały sklasyfikowane w rozdziale 754.412 jako wydatki bieżące.

Z poważaniem,


Zastępca Burmistrza

mgr inż. Zbigniew Goldwasser

Załącznik nr 1 Wykaz hydrantów.

Przemilów			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			11	7
Księginice Małe			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			9	11
Ręków			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			8	9
Strachów			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			2	4
Żeruszycze			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			2	4
Naślawice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			16	2
Świątniki			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			11	8
Przezdrowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			9	1
Kunów			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			6	3
Strzegomiany			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			8	3
Będkowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			6	0
Michałowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			12	7
Sulistowiczki			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			12	8
Miroslawice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			14	5
Siedlakowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			5	6
Kryształowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			7	1
Olbrachtowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			4	11
Garncarsko			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			3	0
Okulice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			8	6
Wojnarowice			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			6	8
Stary Zamek			Hydrant	
Lokalizacja adresowa			sprawny	niesprawny
			10	7

	Sobótka Zachodnia		Hydrant	
	Lokalizacja adresowa		sprawny	niesprawny
			64	19
	Rogów Sobócki		Hydrant	
	Lokalizacja adresowa		sprawny	niesprawny
			51	9
	Sobótka		Hydrant	
	Lokalizacja adresowa		sprawny	niesprawny
			92	21
	Sulistrowice		Hydrant	
	Lokalizacja adresowa		sprawny	niesprawny
			51	7

Razem	427	167
-------	-----	-----