



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RliGK.7011.14.1.2026.APS

Sobótka, dnia 26 czerwca 2026 r.

Marcela Hryniak-Bereżnicka
Radna Rady Miejskiej w Sobótce
mhryniak-bereznicka@sobotka.pl

Dotyczy: Interpelacji w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Sobótka w wodę pitną oraz stanu zasobów wodnych ujęcia w Świątnikach.

Urząd Miasta i Gminy Sobótka w związku z Pani interpelacją z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Sobótka w wodę pitną oraz stanu zasobów wodnych ujęcia w Świątnikach, w oparciu o materiały zgromadzone i dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęza informuje co następuje:

W zakresie punktów:

1. Monitoring poziomu zwierciadła wód podziemnych w ujęciu wody jest realizowany na bieżąco zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z decyzji wodnoprawnych oraz zasad eksploatacji ujęcia. Analiza prowadzonych pomiarów nie wskazuje na występowanie zmian, które mogłyby zagrażać ciągłości realizacji zadania własnego gminy polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu mieszkańców w wodę.
 2. Nie zaobserwowano trendów wskazanych.
 3. Przekazanie takich danych nie jest niezbędne do oceny prawidłowości wykonywania przez Gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z uwagi na charakter tych informacji oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury wodociągowej nie przekazuje się szczegółowych parametrów technicznych dotyczących wydajności poszczególnych studni.
 4. Studnia nr IIIz (38m³/h), Studnia nr Vs (95m³/h), Studnia nr VIII (95m³/h) i Studnia nr IVz (54m³/h), zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.
 5. Nie.
 6. Nie.
- 7a i 7b. Przekazanie takich danych nie jest niezbędne do oceny prawidłowości wykonywania przez gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Z uwagi na charakter

- tych informacji oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury wodociągowej nie przekazuje się szczegółowych parametrów technicznych dotyczących maksymalnych oraz średnich dobowych poborów wody z ujęcia w Świątnikach.
- 7c. Nie jest możliwe podanie dostępnej rezerwy produkcyjnej ujęcia w Świątnikach. Zależy ona od szeregu zmiennych, w tym od zmian klimatycznych i warunków atmosferycznych oraz dnia tygodnia i rozbiórów wody. Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, że taka rezerwę daje nam jedna ze studni zlokalizowana w rejonie SUW Świątniki.
- 7d. Nigdy nie występowały okresy, w których pobór wody lub wydajność ujęcia zbliżały się do wartości granicznych (limitów produkcyjnych). Wydajność stacji jest 2 x większa od zasobów ujęć.
- 7e. Nie jest możliwe wskazanie okresu, przez jaki obecne zasoby będą wystarczające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Ocena taka zależy od szeregu zmiennych, w szczególności od warunków hydrologicznych, zmian klimatycznych, wielkości poboru wody, rozwoju zabudowy oraz przyszłego zapotrzebowania odbiorców. Gmina nie dysponuje dokumentem zawierającym prognozę odpowiadającą zakresowi pytania.
8. Nie.
9. Tak odwiercono studnię nr IVz w 2019 r. Prowadzono analizy możliwości wykorzystania starych studni. Zasięgano opinii hydrogeologa.
10. Procedury zakładowe poprzez stale utrzymywane dyżury po godz. pracy i w dni wolne od pracy tj.: zespół wodociągowy i kanalizacyjny w układzie tygodniowym (harmonogram na cały miesiąc). Na każde z występujących przypadków reagujemy indywidualnie, ponieważ awaria awarii nierówna. Na skażenie również w zależności od skali oraz rodzaju należy reagować indywidualnie i podejmować świadome decyzje a nie kierować się kluczem, który nie będzie dopasowany do występujących sytuacji. Czasowe wyłączenie tu w zależności, które ujęcie zostałoby wyłączone z eksploatacji i na jak długo.
11. Wszystkich, poza mieszkańcami miejscowości Sulistrowiczki.
12. Tak
13. Straty wody w 2022 r. były na poziomie 45%, natomiast w roku 2025 po zrealizowaniu inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Sobótka – etap I” spadły do 36,12%. Przyczyną strat są „wiekowe” sieci wykonane z żeliwa oraz przyłącza słabej jakości stali oraz ołowiane (dotyczy głównie starszych przyłączy). Ponadto budynki, których podłączenia wykonywane były poprzez rozbudowę przyłączy, a nie jak to powinno być, poprzez rozbudowę sieci wodociągowych (np. rejon Będkowic, Rękowa obszarów po starych


PGRach). W takich sytuacjach nie ma możliwości kontroli takich instalacji. Dodatkowo kradzieże wody oraz nieopomiarowane pobory.

W celu ograniczenia strat wody Zakład rozbudowuje system monitoringu, dokonuje opomiarowania sieci dla całych miejscowości. W przypadku wystąpienia ewentualnych awarii, działania podejmowane są bez zbędnej zwłoki.

14. Wykaz inwestycji związanych gospodarką wodną i bezpieczeństwem zaopatrzenia mieszkańców w wodę znajduje się w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2025-2029, uchwalonym przez Radę Miejską w Sobótce w dniu 29 września 2025 r. (uchwała nr XX/130/25).

Ponadto:

- monitoring jakości wody odbywa się stale,
- w roku 2026 modernizacja pompy przewalowej na zestaw hydroforowy,
- potrzeba wykonania Oceny Ryzyka – realizacja do końca 2026 r przez zakład,
- umieszczamy wyniki badań wody na bieżąco,
- każda zmiana ma wpływ na koszt funkcjonowania systemu wodociągowego.

Z up. BURMISTRZA

mgr Violetta Gaworczyk
Sekretarz Miasta i Gminy

Otrzymują:

1. a/a
2. Adresat
3. Biuro Rady

